

PRZETARG 3/2012/EWK
Odpowiedzi na pytania Oferentów

Dotyczy warunków nieograniczonego pisemnego przetargu nr 3/2012/EWK na roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV i linii kablowej światłowodowej ZEW Koźmin – GPZ Koźmin, w ramach zadania “Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW oraz jednej turbiny o mocy 0.8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Oferentów:

Pytania z dnia 31.10.2012

Pytanie nr 28: *„Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ułożyć ZLK na nieruchomości nr 186 obr. Biały Dwór? W PW „Budowa Zespołu Linii Kablowych: elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV” z sierpnia 2012 r. ZLK ułożona jest przewiertem sterowanym, a na pozostałej części w rurze ochronnej DVK 232. Jaki odcinek należy wykonać metodą przewiertu? Opis na rys. nr 5 podaje długość przewiertu 430m.”*

Odpowiedź: ZLK na działce nr 186 powinien być ułożony w wykopie otwartym, a roboty budowlane z tym związane ujęte są w pozycjach nr 3 i 4 przedmiaru robót. Proszę o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 20, opublikowaną w dniu 25.10.2012 r.

Pytanie nr 29: *„Prosimy o wskazanie rodzajów zabezpieczeń regulowania należności wynikających z zawarcie ewentualnej umowy.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zabezpieczeń regulowania należności wynikających z umowy.

Pytanie nr 30: *„Prosimy o przesłanie projektu umowy do powyższego zadania.”*

Odpowiedź: Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy zawierają warunki przetargu, przy czym Zamawiający zakłada, że ostateczna treść umowy wypracowana zostanie po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu oferty najkorzystniejszej.