



Szczecin dn. 26.02.2013

**KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
PRZETARG NR 3/2013/EWK**

na roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV i linii kablowej światłowodowej ZEW Koźmin – GPZ Koźmin, w ramach zadania „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje iż:

1. ze względu na ujednoczenie typu kabla światłowodowego stosowanego przez producenta turbin kable światłowodowe wielomodowe (multi mode) powinny zostać zastąpione kablami światłowodowymi jednomodowymi (single mode). Wszelkie połączenia, zarówno pomiędzy turbinami jak i w połączeniu parku wiatrowego z GPZ Koźmin stosowany winien być kabel światłowodowy jednomodowy typu A-DQ(ZN)B2Y 1 x 12 G9/125, a wszelkie złącza powinny być wykonane w standardzie SC;
2. przedmiar robót został uzupełniony o pozycję robót nr 23 p.n. Wprowadzenie kabli oraz rur kanalizacji telekomunikacyjnej do rur przepustowych w turbinach wraz z dostawą i montażem wkładów uszczelniających jedno-, dwu- oraz trójtorowych (dwa wkłady uszczelniające na jedną rurę przepustową);
3. Ze względu na potencjalną konieczność zastosowania układu regulacji mocy biernej generowanej przez park wiatrowy ulegają zmianie typy zastosowanych przekładników prądowych zabudowanych w kontenerowym złączu pomiarowym zamiast stosowania trzech przekładników prądowych dwurdzeniowych typu TPU 60.11 200/5/5 A/A/A I:7,5VA kl.0,2 FS5, II:10VA kl.5 SP10 przewidziane jest zastosowanie trzech przekładników prądowych trójrdzeniowych o następujących parametrach 200/5/5/5 A/A/A/A I:7,5VA kl.0,2 FS5, II:10VA kl.5 SP10, III:5VA kl.0,5.

W związku z powyższym dokonano korekty przedmiaru nanosząc zmiany czcionką w kolorze czerwonym. Prosimy o uwzględnienie powyższych korekt przy opracowywaniu ofert. Powyższa informacja ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi w projekcie wyłącznie w kwestiach jej dotyczących.

Z poważaniem
Adam Róžański